

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **Savunhallintakanava OriShaft**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Savukanavaosiot, joita käytetään savunhallintajärjestelmässä palotilanteessa**
3. Valmistaja: **Kera Group Oy, Käkeläntie 41, 16300 Orimattila www.keragroup.fi**
4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä Rakennustuoteasetuksen liitteen V mukaisesti: **1**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 12101-7:2011**
6. Ilmoitettu laitos: **MPA Braunschweig, Germany, Nr. 0761**
7. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu standardi
Palonkestävyys:	Useaa palo-osastoa palvelevat järjestelmät Painetaso 2: 1000 Pa	EN 12101-7:2011
Tiiviys:	E60	
Eristävyys:	EI60	
Rajoitettu savuvuoto:	EI60 S 1000	
Mekaaninen lujuus (luokituksen E mukaisesti):	Testi läpäisty	
Poikkileikkauksen muodon säilyminen (luokituksen E mukaisesti):	Testi läpäisty	

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Seppo Nieminen, toimitusjohtaja

Orimattila 13.1.2023